

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«19» декабря 2024 г., 26240061000216768119

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Буденновскому и Арзгирскому
муниципальным округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ставропольскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

край Ставропольский, р-н Буденновский, г Буденновск, ул Красная, Дом 218, тел. 88655921447, e-mail:
budennovsk77@26.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 19 » декабря 2024 г. № 2412/003-26/204/ПРП**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С.АРЗГИР АРЗГИРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, адрес
юридического лица: 356571, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, АРЗГИРСКИЙ, С. АРЗГИР, УЛ. ОРЛОВА, Д. 12-А ИНН
2604002607

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), индивидуальные номера идентификационных)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

- 19.12.2024 проведен профилактический визит в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица на объекте МБОУ СОШ №2 с.Арзгир (ИНН-2604002607) по адресу Арзгирский район, с.Арзгир, ул.Орлова, 12А, в ходе которого выявлены нарушения, требований пожарной безопасности: Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот установленных на проездах и подъездах к зданию, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, при условии отсутствия круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот, или дистанционного открывания при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки
2. Не обеспечено хранение на объекте технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем
3. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможной дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (СПС - системы пожарной сигнализации, СОУЭ - системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) до их замены в установленном порядке
4. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов актового зала не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Допускается закрытие на ключ в том числе и при проведении репетиционных мероприятий

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/привели к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 71 Правил, абзац 4
Обязательное требование
Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица

2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 54 Правил, абзац 3

Обязательное требование

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

3. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**

Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 54 Правил, абзац 4

Обязательное требование

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

4. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**

Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 26 Правил, абзац 1

Обязательное требование

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести к нарушению обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

Предлагаю принять меры по исполнению вышеуказанных требований Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»

(указываются меры, которые необходимо принять контролирующему лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости способы их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указываются ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Буденновскому и Арзгирскому муниципальным округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (Заместитель главного государственного инспектора Буденновского и Арзгирского муниципальных округов Ставропольского края по пожарному надзору) Пилипенко Вячеслав Васильевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

008489853DD0D4E9121BCDD05C9ADF507
Владлен Пилипенко Вячеслав Васильевич
Действителен с 18.01.2024 по 12.04.2025

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, исполняющего подготовленный проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

подпись

Пилипенко Вячеслав Васильевич - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Буденновскому и Арзгирскому муниципальным округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (Заместитель главного государственного инспектора Буденновского и Арзгирского муниципальных округов Ставропольского края по пожарному надзору) телефон: +78655921427, E-mail: pilipenkovv@26.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, исполняющего подготовленный проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале