

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная
школа № 2 с. Арзгир Арзгирского района
Ставропольского края
ИНН 2604002607 ОГРН 1022603228658
Россия, Ставропольский край,
Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Орлова, 12-А
Тел.: 8(86560)3-30-59
shkola2arzgir@yandex.ru

И.о. заместителя прокурора
Арзгирского района
юристу 2 класса
Э.А. Хазратову

№ 446 от 12 сентября 2024 года

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 2 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края (далее – МБОУ СОШ № 2) в присутствии помощника прокурора Пивкина Д.В. было рассмотрено представление прокурора Арзгирского района об устранении нарушений требований законодательства об обеспечении безопасности граждан в местах массового пребывания от 01.08.2024 г. № Прдр-20070005-221-24/-20070005.


По результатам рассмотрения, учреждение сообщает следующее:

- требования об устранении выявленных нарушений закона, изложенные в вышеуказанном представлении прокурора Арзгирского района, приняты частично обоснованными;
- исполнение выявленных нарушений:

1. Установка системы противопожарной защиты, обеспечивающей в случае пожара автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, - в настоящий момент не представляется возможным в связи с отсутствием финансирования. Ходатайства о выделении были направлены в адрес учредителя (копия прилагается).

2. Устранены нарушения в размещении огнетушителей. Они установлены с применением подвесных кронштейнов на высоте 1,5 м от пола до рукоятки огнетушителя.

3. С нарушениями противопожарного законодательства в части отсутствия системы пожарной сигнализации в кабинетах № 12 и 13 не согласны. Согласно исполнительной документации по монтажу и наладке системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре во всех помещениях школы, в том числе в кабинетах № 12, 13, установлены приборы (извещатели пожарные дымовые, световые, тепловые, оповещатели охранно-пожарные речевые) автоматической пожарной сигнализации. Копии акта о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию от 06.11.2020 г., протокола № 155 от 16.11.2020 г. испытаний системы автоматической пожарной сигнализации, выданного МЧС России, схемы АПС прилагаются.




- должностное лицо учреждения, допустившее выявленные нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности (копия приказа прилагается);

Приложение:

1. Копия ходатайства о выделении дополнительных средств, направленного в администрацию Арзгирского муниципального округа – на 1-м листе.
2. Копия приказа о дисциплинарном взыскании от 11.09.2024 г. № 5 – на 1-м листе.
3. Копия акта о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию от 06.11.2020 г. – на 1-м листе.
4. Копия протокола № 155 от 16.11.2020 г. испытаний системы автоматической пожарной сигнализации, выданного МЧС России, - на 1-м листе.
5. Копия схемы АПС – на 2-х листах.

Всего приложений на 6 (шесть) листах.

Директор МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир



Т. В. Марюфич